

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к контракту на поставку
 электрической энергии
 № 7016629
 от «01» марта 2013 г.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ПОСТАВЩИК ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
ЗАКАЗЧИК государственное учреждение Тульской области «Профилакторий «Буныревский»

1. Договорные нормы показателей качества электроэнергии (ПКЭ)

№ п/п	Показатели качества	Допустимые значения, в % к номиналу, Гц	
		нормальные	Предельные
1	Отклонение напряжения	±5,0	±10,0
2	Отклонение частоты (Гц)	±0,2	±0,4
3	Коэффициент несинусоидальности при напряжении в точке учёта: - до 1 кВ - 6-20 кВ - 35 кВ - 110 кВ и выше	5,0 4,0 3,0 2,0	10,0 8,0 6,0 4,0
4	Коэффициент обратной последовательности	2,0	4,0
5	Коэффициент нулевой последовательности	2,0	4,0
6	Коэффициент (доза) колебаний напряжения	-	1,0

2. Способы и условия контроля ПКЭ.

Контроль ПКЭ осуществляется в точках присоединения электросети Потребителя к электросетям сетевой организации (границе раздела балансовой принадлежности электросети).

При невозможности осуществления замеров ПКЭ в указанных точках, контроль осуществляется в ближайшей точке сети к границе раздела с соответствующей корректировкой фактических значений расчётным путём (по показателю «отклонение напряжения»).

Применяемые цифровые приборы, сертифицированные к замерам ПКЭ для коммерческих расчётов.

Контроль ПКЭ осуществляется совместно представителями Потребителя и Поставщика.

Периодичность контроля по требованию Потребителя или Поставщика.

ПОСТАВЩИК

Заместитель директора отделения - начальник
службы сбыта электроэнергии по обеспечению
деятельности ПО «ГЭС» филиала «Тулэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»



ЗАКАЗЧИК

Директор ГУ ТО
 «Профилакторий «Буныревский»

